



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

Щекинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 131 /19 Щекинский территориальный отдел « 03 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Щекинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ульяничева Светланой
Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного детского образовательного учреждения
муниципального образования Плавский район «Детский сад «Улыбка», Тульская
область, Плавский район, п. Горбачево, ул. Олимпийская, д. 27

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Оборудование, являющееся источниками выделения влаги и тепла (мочные ванны, плиты для приготовления блюд) не оборудованы локальными вытяжными системами (нарушение ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»).
2. Пол на пищеблоке имеет дефекты и повреждения (имеются выбоины плитки), что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию (нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
3. По результатам инструментальных замеров уровни искусственной освещенности в разновозрастной младшей группе (2-4 года) не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и составляют: 310 лк, 320 лк, 315 лк (среднее значение 315 лк) при нормируемых значениях – не менее 400 лк.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать оборудование, являющееся источниками влаги и тепло (Моечные ванны, плиты) локальными вытяжными системами.
2. Провести ремонт пола на пищеблоке учреждения.
3. Довести уровни искусственной освещенности в разновозрастной младшей группе до нормируемых значений.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ МО Плавский район «Детский сад «Улыбка» (Тульская область, Плавский район, п. Горбачево, ул. Олимпийская, д. 27)

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9, E-mail shcekino@71.rospotrebnadzor.ru тел./факс (8-487-51-33-81)

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

С.В. Ульяничева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): заведующий МБДОУ МО Плавский район «Детский сад «Улыбка» Токарева И.Н.

«03» ноября 2023г.


(подпись)

И.Н. Токарева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: