

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

“ 29 ” марта 20 24 г.
(дата составления)

г. Щекино
(место составления)

Мной, инспектором по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому, и Чернскому районам, лейтенантом внутренней службы Фазиловым Никитой Сергеевичем

(должность, подразделение, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего представление)

в отношении заведующей МДБОУ МО Плавский район «Детский сад Улыбка» Токаревой Ирины Николаевны

(Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес:

по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Горбачево, ул. Олимпийская, д.27

2. Ф.И.О. должностного(физического) лица, место работы, домашний адрес; 3. Ф.И.О. граждан России,

лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

в здании и помещениях МДБОУ МО Плавский район «Детский сад Улыбка», установлено, что в учреждении

Допускается на путях эвакуации применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов с неопределенными показателями по пределу огнестойкости, класса пожарной опасности и показателей пожарной опасности. (водяные отопительные радиаторы имеют декоративную решетку из горючего материала). На момент проверки не представлен сертификат соответствия. (п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов;

ч.6. ст.134. Федерального закона от 22.07.2008 №123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативных правовых актов)

На основании правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г № 1479 п. 25 и ч.6. ст.134. Федерального закона от 22.07.2008 №123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений, а именно:

в здании и помещениях МДБОУ МО Плавский район «Детский сад Улыбка»

Предоставить сертификат, подтверждающий пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов

Информацию о принятых мерах представить в: ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам по адресу: г. Щекино, ул. Лукашина,18-б

в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Государственный инспектор Щекинского, Тендо-Огаревского, Плавского и Чернского
(должность, подразделение, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего определение)
районов по пожарному надзору

Фазилев Никита Сергеевич
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

29.03.2024г.
(дата)

Представление вручено (направлено) по почте: _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Заведующая МДБОУ МО
Плавский район «Детский сад
Улыбка»
(должность)

Токарева И.Н.
(Ф.И.О.)

(подпись)

29.03.2024г.
(дата вручения)